

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом
директора ГОУ РК
«С(к)ШИ
№ 7» г. Воркуты
№ 225 от 24.05.2018г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

Республика Коми, город Воркута

«24» мая 2018 года

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение (учебный корпус)

1.2. Адрес объекта: 169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 24

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **3 этажа, 3103 кв.м.**

- часть здания: _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); _____ кв.м. **Нет**

1.4. Год постройки здания: **1953**, год последнего капитального ремонта: **1988**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018, капитального 20__ - __ г.*

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 7» г. Воркуты

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 24

1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность) **Оперативное управление**

1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная) **Государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, Муниципальная) **Региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образование, науки и молодежной политики Республики Коми

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, *образование, социальная защита*, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг: **реализация адаптированных программ для детей с ОВЗ**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте, на дому, в том числе с проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **Дети с 7 лет до 25 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов) **с нарушением умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: **280/121** человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет) **Да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобус № наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет) **Автобус № 2, 30, 32, 36, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – Нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **3-5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет), **Да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*; **регулируемый с таймером**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **Нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **Есть, бордюры, канализационные люки, ямы, разрывы асфальтового полотна, глубокие трещины.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, **Нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (у)		
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (у)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (у)		

4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД		
	4 (II) Места приложения труда	ВНД		
	4 (III) Жилые помещения	ВНД		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

**** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в администрацию МО ГО «Воркута» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата**, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения по нормативам. **На первом этапе**, возможно, приобрести ступенькоход, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит **условную доступность объекта**.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения** необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Капитальный ремонт
	4 (II) Места приложения труда	Капитальный ремонт
	4 (III) Жилые помещения	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025 год

в рамках исполнения: *Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК, г. Воркута на 2025 год*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

на 1 этапе: ДУ - (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП - (к, о, с, г, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Коми Республиканской общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «24» мая 2018 г. www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования с фотофиксацией:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на ___ л.

Позэтажные планы, паспорт БТ: на ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы

Зам. директора по АХР, Родина Н.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по УР, Филатова И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам.директора по ВР, Сас Т.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Инструктор по труду, Макаров П.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Секретарь-машинистка, Артемьева Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Воспитатель, Сычева Ю.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:

Председатель КРО ВОИ, Черниченко И.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте:

Директор, Шейко Н.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «24» мая 2018 г. (протокол № 1)
Комиссией (название) По организации и созданию доступной среды для людей с ОВЗ и МГН в ГОУ РК
«С(к)ШИ № 7» г. Воркуты